



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002776382

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, $t_a: 60^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$,
I 类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附件. 100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 03 月 11 日 有效期至: 2030 年 03 月 10 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 06 月 01 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002776382

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号	恒流输出		
	最大输出电压	额定输出电压	输出电流
HLG-120H-C350A	430VDC	430VDC	0.35A
HLG-120H-C500A	300VDC	300VDC	0.5A
HLG-120H-C700A	215VDC	215VDC	0.7A
HLG-120H-C1050A	148VDC	148VDC	1.05A
HLG-120H-C1400A	108VDC	108VDC	1.4A

输入: 100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002776386

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 独立式, 非控制端口调光, 恒流模式, $t_a: 60^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页. 100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年03月10日 有效期至: 2030年03月09日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年06月01日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002776386

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HLG-120H-C350B 输出: 430Vdc, 0.35A(恒流), Max.430Vdc;
HLG-120H-C500B 输出: 300Vdc, 0.5A(恒流), Max.300Vdc;
HLG-120H-C700B 输出: 215Vdc, 0.7A(恒流), Max.215Vdc;
HLG-120H-C1050B 输出: 148Vdc, 1.05A(恒流), Max.148Vdc;
HLG-120H-C1400B 输出: 108Vdc, 1.4A(恒流), Max.108Vdc;
输入: 100-240V~, 1.85A, 50/60Hz。
本系统产品调光方式: 外接电阻调光。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002115667

发证日期: 2023 年 12 月 05 日

有效期至: 2028 年 08 月 01 日

**认证委托人名称
及注册地址** 明纬 (广州) 电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

**产品生产者名称
及注册地址** 明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

**生产企业名称
及生产地址** 明纬 (广州) 电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

**产品名称和系列、
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 非控制端口调光, 恒流模式, $t_a: 60^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$,
I 类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附件. 100-240V ~ 50/60Hz

**产品标准和
技术要求** GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018 年 09 月 19 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

证书编号 2018011002115667

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

HLG-120H-C350AB 输出：430Vdc, 0.35A(恒流), Max. 430Vdc;
HLG-120H-C500AB 输出：300Vdc, 0.5A(恒流), Max. 300Vdc;
HLG-120H-C700AB 输出：215Vdc, 0.7A(恒流), Max. 215Vdc;
HLG-120H-C1050AB 输出：148Vdc, 1.05A(恒流), Max. 148Vdc;
HLG-120H-C1400AB 输出：108Vdc, 1.4A(恒流), Max. 108Vdc;
输入：100-240V~, 1.85A, 50/60Hz。



中国质量认证中心